

- "Инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности", утвержденной приказом МЧС России от 16 марта 2007 года № 141 (зарег. Минюстом России, рег. от 29 марта 2007 г. № 9172);

- приказа МЧС России от 07.02.2008 г. № 58 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России" (зарег. Минюстом России, рег. от 28 февраля 2008 г. № 11242).

1.7. Необходимость разработки СТУ.

Необходимость разработки СТУ обусловлена выбором способа активной противопожарной защиты здания с высокостеллажным хранением, в виду отсутствия нормативных требований к системам автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации складов с высокостеллажным хранением (фактическая высота складирования составляет 10,770 м) по п.2 ст.78 ФЗ№123, п.1.3, 4.3 СП 5.13130.2009.

1.8. Область применения СТУ.

Специальные технические условия (далее СТУ) распространяются на проектирование противопожарной защиты зоны с высокостеллажным хранением реконструируемого строения №3 для хранения и комплектации запасных частей для автомобилей марки «Лада», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная, 81.

В настоящих СТУ рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности складской зоны строения и не рассматриваются другие аспекты обеспечения его безопасности и эксплуатационной надежности.

Вопросы безопасности имущества, вреда нанесенного действиями по тушению пожара и проведению спасательных работ, прекращению деятельности предприятий и организаций вследствие пожара данными СТУ не рассматриваются.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, не рассматриваемые в специальных технических условиях, должны выполняться в полном соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", нормативных документов по пожарной безопасности (своды правил и национальные стандарты).