

**1.10. Перечень проектных решений, на которые отсутствуют требования действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, содержащие обоснования их необходимости и мероприятия, компенсирующие эти решения**

№ п/п	Отсутствие нормативных требований пожарной безопасности	Дополнительные (компенсирующие) мероприятия
1.	<p>Проектирование склада с высокостеллажным хранением (ст. 78 п. 2 Технического регламента и 1.3, 4.3 СП 5.13130.2009)</p>	<p>Порошковую систему автоматического пожаротушения запроектировать исходя из следующих требований:          Расстановку модулей «Ураган» произвести согласно следующим требованиям:          - на верхних стеллажах (загорание от светильников и электропроводки);          - на уровне пола в проездах и проходах (неосторожное обращение с огнем, посторонний занос источника огня, загорание электрокар);          - на боковых поверхностях стеллажей по всей их высоте (посторонний занос источника огня).          Монтаж модулей порошкового пожаротушения «Ураган-1м» и «Ураган-5М» осуществить на строительных конструкциях, равномерно по всей зоне пожаротушения, над стеллажами и в проездах, вертикально и под углами, обеспечивая распределение порошка по всей площади развертки.</p>